

令和4年度（令和4年4月～令和5年3月）

燃焼室中の燃焼ガス温度 (°C)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	834	893	884	832	890	875	857	858	832	885	837	896
2号炉	864	854	872	854	828	851	884	879	900	885	815	874
測定を行った位置			二次燃焼室									
測定結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録。									

集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (°C)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	184	181	190	210	186	186	184	177	178	196	189	191
2号炉	183	183	192	183	200	184	187	180	178	188	178	162
測定を行った位置			冷却塔出口									
測定結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録。									

排ガス中の一酸化炭素の濃度 (ppm)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	43	34	15	39	22	7	8	4	14	29	55	32
2号炉	56	26	32	39	36	29	18	21	25	25	26	38
測定を行った位置			焼却炉出口煙道									
測定結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録。									