

令和7年度（令和7年4月～令和8年3月）

燃焼室中の燃焼ガス温度 (°C)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	835	820	845	903	927	830	838	812				
2号炉	852	890	815	819	830	907	826	811				
測定を行った位置			二次燃焼室									
測定結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録。									

## 集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (°C)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	181	185	177	185	189	188	183	184				
2号炉	183	178	167	189	183	185	189	189				
測定を行った位置			冷却塔出口									
測定結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録。									

排ガス中の一酸化炭素の濃度 (ppm)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	18	22	28	36	75	31	62	59				
2号炉	36	40	52	91	86	79	31	19				
測定を行った位置			焼却炉出口煙道									
測定結果の得られた年月日			炉の稼働中は連続して測定し、かつ記録。									